




**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

Łowicz, dnia 13 lipca 2020r.



WA. ZUZ.5.4210.3.92.2020.BM

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, w związku z art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 1 pkt 3 ppkt 7, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1,2 art. 407 ust. 1 i 2, art., art. 415, art. 397 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 388 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 310) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz na podstawie art. 104 i 107 oraz (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256);

po rozpatrzeniu

wniosku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 16 marca 2020 roku (wpływ do Zarządu Zlewni w Łowiczu dnia 19 marca 2020r.) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV Sochaczew do rowu za pośrednictwem istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr 821, obręb Sochaczew Wschód, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie;

o r z e k a m

I. Udzielić PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z dachów i powierzchni utwardzonych pochodzących z terenu stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV Sochaczew, zlokalizowanej na działkach nr ew. 460/2 i 460/4, obręb 0010 Sochaczew Wschód, Miasto Sochaczew, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie, istniejącym wylotem (DN300, rzędna dna wylotu 84,93 m n.p.m., współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000 – X= 5788948,51, Y=7449425,98), po podczyszczeniu w czyszczakach i separatorach substancji ropopochodnych do urządzenia wodnego - rowu R-U-1, zlokalizowanego na działce nr ew. 821,

obręb 0010 Sochaczew Wschód, Miasto Sochaczew, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie, na warunkach określonych poniżej:

- w zakresie ilości wód opadowych i roztopowych:

L.p.	Powierzchnia zlewni rzeczywista F ha	Powierzchnia zlewni zredukowana F _Z ha	Maksymalny odpływ jednostkowy m ³ /s	Średnio roczny zrzut wód opadowych m ³ /rok
1	0,5508	0,3094	0,0297	1640

- w zakresie stopnia oczyszczania wód opadowych i roztopowych:

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do ziemi oraz urządzeń wodnych winny spełniać wymogi zgodne z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r w substancji szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg /dm}^3$
- zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$

II. Zobowiązać PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, do:

1. utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym wszystkich urządzeń wodnych odprowadzających wody opadowe lub roztopowe,
2. przeprowadzania kontroli urządzeń wodnych po obfitych opadach deszczu,
3. utrzymywania w należytym stanie technicznym i sanitarnym rowu R-U-1 na odcinku od wylotu kanału deszczowego do ujścia do rowu R-U,
4. dokonywania, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających, eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tych urządzeń.

III. Termin ważności niniejszej decyzji określa się na 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna i prawomocna.

- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. W postępowaniu wodnoprawnym użyto „Operat wodnoprawny – Rozbudowa SE 220/110 kV Sochaczew o drugi AT 220/110 kV” autorstwa: mgr inż. Tomasza Małeckiego i mgr inż. Michała Gwadery, opracowany w marcu 2020 roku, znajdujący się w aktach sprawy.

Uzasadnienie

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Marka Sroczyńskiego wystąpiła w dniu 19 marca 2020 roku do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV Sochaczew do rowu, za pośrednictwem istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr 821, obręb Sochaczew Wschód, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

W dniu 31 marca 2020 roku pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin został wezwany do uzupełnienia wniosku o wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów o pełnej treści dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych – tj. dla działki nr ew. 821, 460/2 i 460/4, obręb 0010 Sochaczew Wschód, powiat sochaczewski. W dniu 14 maja 2020 roku do Zarządu Zlewni w Łowiczu wpłynęło uzupełnienie wniosku.

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 310), strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania pismem z dnia 2 czerwca 2020 roku, organ umożliwił im także czynny udział w każdym stadium postępowania, składanie wyjaśnień i wniosków dowodowych oraz poinformował o zebraniu materiału dowodowego wskazując termin, w którym mogą się z nim zapoznać. W okresie wyłożenia do wglądu dokumentacji sprawy, nie wpłynęły wnioski oraz nie zgłoszono żadnych żądań w przedmiocie sprawy.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. - Dz. U. z 2020 roku poz. 310) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości - obwieszczenie było umieszczone na urzędowej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sochaczewie od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz w Urzędzie Miejskiego w Sochaczewie od dnia 9 czerwca 2020 roku do 22 czerwca 2020 roku oraz w BIP tut. organu.

Teren inwestycyjny nie jest objęty formą ochrony przyrody utworzonej lub ustanowionej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. – Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.).

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGWDW) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych JCWP, nazwa: Dopływ z Piasecznicy, oznaczonej kodem PLRW200017272898 oraz w rejonie Jednolitych części wód podziemnych JCWPd, oznaczonej kodem PLGW200065. Teren ten przynależy do Regionu Wodnego Środkowej Wisły, obszar dorzecza Wisły i podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Łowiczu.

Przedmiotowe zamierzenie nie stoi w sprzeczności z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ani też nie narusza celów środowiskowych i wodnych określonych dla wskazanych JCWP i JCWPd. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zagrazi osiągnięciu celów środowiskowych wskazanych dla JCWP oraz JCWPd.

Zamierzona inwestycja nie będzie naruszać również ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz obowiązujących norm i przepisów.

W okresie prowadzenia niniejszego postępowania nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie sprawy.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wodnoprawnego oraz zawartych ustaleń i w oparciu o przedłożone dokumenty w sprawie wykazano, iż spełnione zostały wymogi formalnoprawne dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie złożonego wniosku.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. *Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Zarządu Zlewni w Łowiczu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.*
2. *W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.*

Otrzymują według strony następczej.



Z up. Dyrektora
Z-CA DYREKTORA
Tomasz Juręczyk